

河南省政府采购项目

招标文件专家论证意见表

采购人	濮阳县中医医院		
采购内容	濮阳县中医医院整体搬迁项目弱电智能化工程		
招标文件论证意见	<p>经论证小组对拟采购文件的高参要求、技术要求进行论证，得出以下意见：</p> <p>一、文件中部分地方的技术要求，有排他性，应予以删除或修改。如：交换机、摄像机、服务器等产品的论述。</p> <p>二、文件中的技术要求，对“厂家公章”的要求，与采购法相矛盾，应予以修改。如：复印件加盖公章、厂家售后服务承诺函等。一些不必要的检测报告及认证也应去掉。</p> <p>三、对于售后服务的要求过于简单和笼统，应更具体地要求。</p> <p>四、部分服务器、PC机的技术参数太过简单，应予以完善。</p> <p>五、其他要求及设置较为合理。</p>		
专家签字	罗伟	张朝刚	谢建仁
联系电话	13721755188	13461662088	13700906611
工作单位	市检察院	原新智通	市人民医院
签字日期	2019.1.11		

濮阳县中医医院整体搬迁项目弱电智能化工程 招标文件论证专家签到表

姓名	工作单位	技术职务	联系电话(手机)	备注
周伟	市档案馆	计算机工程师	13722755188	
张树刚	河南汇通公司	工程师	13466662288	
谢建己	濮阳县人民医院	高会	1370806611	